

## osaühing INDIKAATOR MEF

EAK poolt akrediteeritud inspekteerimisasutus I086

### ELEKTRIPAIGALDISE KASUTUSELEVÕTULE EELNEV AUDIT

Protokolli nr. **IM-26-00249** Kuupäev: **25.08.2026**

Paigaldise registreerimisnumber: **EP-0223682**

Auditi läbiviimise aeg: **21.08.2026**

|                        |                                                                 |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| <b>Omanik</b>          | Nimi: Astri Raadi OÜ                                            |
|                        | Registrikood: 12198295                                          |
|                        | Aadress: Tartu maakond, Tartu linn, Tartu linn, Lääneringtee 39 |
|                        | Telefon: +372 503 7257                                          |
|                        | E-post: kairi@astri.ee                                          |
| <b>Valdaja</b>         | Nimi: Astri Raadi OÜ                                            |
|                        | Registrikood: 12198295                                          |
|                        | Aadress: Tartu maakond, Tartu linn, Tartu linn, Lääneringtee 39 |
|                        | Telefon: +372 503 7257                                          |
|                        | E-post: kairi@astri.ee                                          |
| <b>Käidukorraldaja</b> | Nimi: Pole nõutud                                               |
|                        | Isikukood: -                                                    |
|                        | Telefon: -                                                      |
|                        | Pädevustunnistus/kutsetunnistus: -                              |

|                          |                                            |
|--------------------------|--------------------------------------------|
| <b>Projekteerija</b>     | Nimi: Hepta Group Energy OÜ                |
|                          | Registrikood: 12502103                     |
| <b>Ehitaja</b>           | Nimi: PMK Elekter OÜ                       |
|                          | Registrikood: 16235171                     |
| <b>Kontrollmõõtmised</b> | Mõõte-teimi labor: osaühing INDIKAATOR MEF |
|                          | Mõõtearuande number: 26-196                |

|                                                                         |  |
|-------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>Elektripaigaldise andmed</b>                                         |  |
| Asukoht (aadress): Tartu maakond, Tartu vald, Raadi alev, Põhjaringi tn |  |
| Nimetus: Tänavavalgustus                                                |  |
| Liik: 2. liigi elektripaigaldis                                         |  |
| Ehitamise/renoveerimise aasta: 2026                                     |  |
| Liitumisdokument: nr. 503234                                            |  |
| Liitumispunkt/toitepunkt: toitekaabli otstel liitumiskilbis LK238455    |  |
| Peakaitsemed: Kaitselüliti                                              |  |
| Nimivool (A): 3*16                                                      |  |
| Nimipinge (V): 400                                                      |  |
| Juhistikusüsteem: TN-C-S                                                |  |
| Toitekaabel, muud parameetrid: AXPk 4G25, L=2m                          |  |

#### Auditi tulemused:

Kontrollitud osad (osised): juhtkilbi LJS-1 kooste, kaabelliinid, valgustusmastid ja valgustid.

Hindamise alusnormid: SeOS, EVS-HD 60364 (osad 1, 4, 5, 6, 8), EVS-HD 60364-7-714,

*Tähistused: V - vastab nõuetele, MV - mittevastavus, O - oluline puudus, OO - otsene oht, X - nõuet ei rakendata*

|    |                                |   |    |                                            |   |
|----|--------------------------------|---|----|--------------------------------------------|---|
| 1  | Ehitaja deklaratsioon          | V | 17 | Elektriseadmete/install. materjalide valik | V |
| 2  | Visuaalkontrolli protokoll     | V | 18 | Madalpingejuhistikud                       | V |
| 3  | Kontrollmõõtmised              | V | 19 | Generaatorseadmed                          | X |
| 4  | Projektdokumentatsioon         | V | 20 | Turvatoitesüsteemid/ EXIT valgustus        | X |
| 5  | Projekti ekspertiis            | X | 21 | Kaabelküte                                 | X |
| 6  | Paigalduse vastavus projektile | V | 22 | Jaotlad ja jaoturid                        | V |
| 7  | Kaetud tööde aktid, joonised   | V | 23 | Maanduspaigaldis, kaitsejuhid              | V |
| 8  | Seadistustööd                  | X | 24 | Kõrgepingepaigaldise maandus               | X |
| 9  | Seadmed, materjalid            | V | 25 | Õhuliinid kuni 1000V                       | X |
| 10 | Käidukorraldus                 | X | 26 | Mastalajaamad                              | X |
| 11 | Kaitse otsepuute eest          | V | 27 | Üle 1000V jaotlad ja alajaamad             | X |
| 12 | Kaitse kaudpuute eest          | V | 28 | Õhuliinid üle 1000V                        | X |
| 13 | Kaitse kuumustoime eest        | X | 29 | Kõrgepingejuhistikud                       | X |
| 14 | Liigvoolukaitse                | V | 30 | Elektromagnetiline ühilduvus               | X |
| 15 | Liigpingekaitse                | X | 31 | Muu kontrollitav osis                      | X |
| 16 | Välistoime arvestamine         | V | 32 | Eripaigaldised                             | V |

**Elektromagnetilise ühilduvuse lisahindamise vajadus:** Ei

**Märkused:**

**Otsus:** Elektripaigaldis või selle osa vastab kehtestatud ohutusnõuetele ja seda võib ettenähtud otstarbel kasutada

**Järgmise auditi läbiviimise aeg:** 08.2036

**Juures viibis:** Enn Magnus

**Ekspert:** Anti Urbala, +372 514 5647, +372 739 0194

osaühing INDIKAATOR MEF  
Tartu maakond, Tartu linn, Tartu linn, Riia tn 136  
7390194  
info@indimef.ee

Käesoleva auditi protokoll on tegemist õiguslikku tähendust omava digitaalse dokumendiga. Auditi dokumendid on leitavad tarbijakaitse ja tehnilise järelevalve infosüsteemist: <https://jvis.ttja.ee>