

**INDIKAATOR MEF OÜ mõõtelabor**

Riia 136b, Tartu 50411

tel. 7390194, info@indimef.ee

Tellija: PMK Elekter OÜ, reg. nr. 16235171
Tellija aadress: Muugemäe tee 16, Maarja-Magdaleena küla, Tartu vald
Ehitis/ehitise osa: Põhjaringi, Raadi alev tänavavalgustus
Ehitise aadress: Põhjaringi tn, Raadi alev, Tartu vald
Ehitise omanik: Astri Raadi OÜ, reg. nr. 12198295
Omaniku aadress: Lääneringtee 39, Tartu linn

ELEKTRIPAIGALDISE KATSE-MÕÕTETÖÖDE KOONDARUANNE**nr. 26-196****Katse-mõõtetööde läbiviimise aeg : 21. aug. 2026.**

Jk.nr.	Teimi nimetus	Protokolli nr.	Lehti
1	Kaitsejuhtide katkematus kontroll	26-196 KJK	1
2	Kaitse-ja potentsiaaliühtlustusjuhtide aktiivtakistuse mõõtmine	26-196 KJT	1
3	Isolatsioonitakistuse mõõtmine, TN - S; TN - C - S	26-196 isS	1
4	Isolatsioonitakistuse mõõtmine, TN - C		
5	Isolatsioonitakistuse mõõtmine, poolus/SELV/PELV/-PE(maa)		
6	Rikkesilmuse näivtakistuse mõõtmine	26-196 NT	1
7	Rikkevoolukaitseseadme rakendumise kontroll		
8	Maandustakistuse mõõtmine		
9	Maandustakistuse mõõtmisjoonis		

Mõõtetöödega seotud märkused:

keskkonna temp. 20° C

Aruandes esitatud mõõte- ja katsetulemused kehtivad ainult siinsel koondaruandel kirjeldatud objektile**Mastide maandurite maandustakistused mõõdetakse lihtsustusmeetodil peale paigaldise pingestamist**

Teimitöid teostasid :

Enn Magnus

//allkirjastatud digitaalselt//

Mõõtegrupi juht ja kontrollija :

Enn Magnus

//allkirjastatud digitaalselt//

Mõõtearuannet ei tohi osaliselt paljundada ilma Indikaator MEF OÜ loata

Riia 136b, Tartu, t. 73 90 194, info@indimef.ee

Katsed teostati **21. aug. 2026.**

Kaitsejuhtide katkematus kontroll

Omaniku aadress: Lääneringtee 39, Tartu linn

Tähised: nJ - n katkestuseta ahelat, nE - n katkenud ahelat

keskkonna temperatuur: 20° C

[illegible]

Riia 136b, Tartu, t. 73 90 194, info@indimef.ee

Katsed teostati **21. aug. 2026.**

Kaitse- ja potentsiaaliühtlustusjuhtide aktiivtakistuse mõõtmine

Diapasoonis **0,2 - 2 Ω** voolu väärtusel **0,2 A** on aktiivtakistuse näidu määramatus $\pm 30\%$

Tähised: LP - lisapotsentsiaaliütlustus, PPÜ - peapotsentsiaaliütlustusjuht

keskkonna t. 20° C

Tellija aadress: Muugemäe tee 16, Maarja-Magdaleena küla, Tartu vald

Ehitis: Põhjaringi, Raadi alev tänavavalgustus

Ehitise aadress: Põhjaringi tn, Raadi alev, Tartu vald

Ehitise omanik: **Astri Raadi OÜ, reg. nr. 12198295**

Omaniku aadress: Lääneringtee 39, Tartu linn

[illegible]

Riia 136b, Tartu, t. 73 90 194, info@indimef.ee

Katsed teostati **21. aug. 2026.**

Isolatsioonitakistuse mõõtmine

Omaniku aadress: Lääneringtee 39, Tartu linn

Mõõtevõime: $\pm 30\%$

keskkonna temperatuur: 20° C

leht 4 (5)

Riia 136b, Tartu, t. 73 90 194, info@indimef.ee

NT

seadmega **MFT 1835 nr.101466982** ; kalibreeritud **17. juuni 2025 a.**

Mõõtevõime: $\pm 30\%$

väljaspool akrediteerimisulatus: **bold**

keskkonna temperatuur: 20° C

arvutuslik: *italic*

leht 5 (5)