

**INDIKAATOR MEF OÜ mõõtelabor**

Riia 136b, Tartu 50411

tel. 7390194, info@indimef.ee

Tellijä: PMK Elekter OÜ, reg. nr. 16235171
Tellijä aadress: Muugemäe tee 16, Maarja-Magdaleena küla, Tartu vald
Ehitis/ehitise osa: Kõrveküla-Tartu tee Raadikeskuse ristmiku tänavavalgustus
Ehitise aadress: 95 Kõrveküla-Tartu tee, Raadi alev, Tartu vald
Ehitise omanik: Astri Raadi OÜ, reg. nr. 12198295
Omaniku aadress: Lääneringtee 39, Tartu linn

ELEKTRIPAIGALDISE KATSE-MÕÕTETÖÖDE KOONDARUANNE**nr. 26-209****Katse-mõõtetööde läbiviimise aeg : 03. sept. 2026.**

Jk.nr.	Teimi nimetus	Protokolli nr.	Lehti
1	Kaitsejuhtide katkematus kontroll	26-209 KJK	1
2	Kaitse-ja potentsiaaliühtlustusjuhtide aktiivtakistuse mõõtmine	26-209 KJT	1
3	Isolatsioonitakistuse mõõtmine, TN - S; TN - C - S	26-209 isS	1
4	Isolatsioonitakistuse mõõtmine, TN - C		
5	Isolatsioonitakistuse mõõtmine, poolus/SELV/PELV/-PE(maa)		
6	Rikkesilmuse näivtakistuse mõõtmine	26-209 NT	1
7	Rikkevoolukaitseadme rakendumise kontroll		
8	Maandustakistuse mõõtmine	26-209 M	1
9	Maandustakistuse mõõtmisjoonis	26-209 MJ	1

Mõõtetöödega seotud märkused:

keskkonna temp. 18° C

Aruandes esitatud mõõte- ja katsetulemused kehtivad ainult siinsel koondaruandel kirjeldatud objektile

Teimitöid teostasid :

Enn Magnus

//allkirjastatud digitaalselt//

Mõõtegrupi juht ja kontrollija :

Enn Magnus

//allkirjastatud digitaalselt//

Mõõtearuannet ei tohi osaliselt paljundada ilma Indikaator MEF OÜ loata

Riia 136b, Tartu, t. 73 90 194, info@indimef.ee

Katsed teostati **03. sept. 2026.**

Kaitsejuhtide katkematus kontroll

Omaniku aadress: Lääneringtee 39, Tartu linn

Tähised: nJ - n katkestuseta ahelat, nE - n katkenud ahelat

keskkonna temperatuur: 18° C

[illegible]

Riia 136b, Tartu, t. 73 90 194, info@indimef.ee

Katsed teostati **03. sept. 2026.**

Kaitse- ja potentsiaaliühtlustusjuhtide aktiivtakistuse mõõtmine

Diapasoonis **0,2 - 2 Ω** voolu väärtusel **0,2 A** on aktiivtakistuse näidu määramatus $\pm 30\%$

Tähised: LP - lisapotentsiaaliütlustus, PPÜ - peapotentsiaaliühtlustusjuht

keskkonna t. 18° C

Tellija aadress: Muugemäe tee 16, Maarja-Magdaleena küla, Tartu vald

Ehitis: Kõrveküla-Tartu tee Raadikeskuse ristmiku tänavavalgustu

Ehitise aadress: 95 Kõrveküla-Tartu tee, Raadi alev, Tartu vald

Ehitise omanik: **Astri Raadi OÜ**, reg. nr. 12198295

Omaniku aadress: Lääneringtee 39, Tartu linn

[illegible]

Riia 136b, Tartu, t. 73 90 194, info@indimef.ee

Katsed teostati **03. sept. 2026.**

Isolatsioonitakistuse mõõtmine

Omaniku aadress: Lääneringtee 39, Tartu linn

Mõõtevõime: $\pm 30\%$

keskkonna temperatuur: 18° C

leht 4 (7)

Riia 136b, Tartu, t. 73 90 194, info@indimef.ee

Katsed teostati **03. sept. 2026.**

Rikkesilmuse näivtakistuse mõõtmine

Mõõtevõime: $\pm 30\%$

Omaniku aadress: Lääneringtee 39, Tartu linn

keskkonna temperatuur: 18° C

arvutuslik: *italic*

väljaspool akrediteerimisulatus: **bold**

Fiidrite näivtakistuste väärtused (veerg 11) on arvutuslikud (maksimaalsed võimalikud)

Riia 136b, Tartu, t. 73 90 194, info@indimef.ee

26-209

03. sept. 2026.

Maanduselektroodide maandustakistuse määrtmine

Omaniku aadress: Lääneringtee 39, Tartu linn

Mõõtevõime: $\pm 30\%$

keskkonna temperatuur: 18° C

[illegible]

EAK poolt akrediteeritud katselabor registreerimisnumbriga L209
INDIKAATOR MEF OÜ
Riia 136b, Tartu, t. 73 90 194, info@indimef.ee

Katseprotokoll nr. 26-209
Katsed teostati 03. sept. 2026.
MJ
Maandustakistuse mõõteskeem

Tellija: PMK Elekter OÜ, reg. nr. 16235171
Tellija address: Muugemäe tee 16, Maarja-Magdaleena küla, Tartu vald
Ehitis: Kõrveküla-Tartu tee Raadikeskuse ristmiku tänavavalgustus
Ehitise address: 95 Kõrveküla-Tartu tee, Raadi alev, Tartu vald
Ehitise omanik: Astri Raadi OÜ, reg. nr. 12198295
Omaniku address: Lääneringtee 39, Tartu linn

keskkonna temperatuur: 18° C

